DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

EQUIPO	TELÉFONO INTERNO	TELÉFONO EXTERNO
Emergencias general	---	112
Centro de control de Santa Engracia	3555	91 545 13 92 (ext. 3555)
Incidencias de Canal Gestión	1180	91 545 10 00
Centro de comunicaciones de la planta	5507 85509	91 545 10 00
Bomberos de la Comunidad de Madrid	---	085
Policía Nacional Guardia Civil	---	091 062
Toxicología (24 horas)	---	91 562 04 20

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIAS

EQUIPO	TITULAR
Director de emergencias	Jefe de División/Gestor de explotación/ Empleado de mayor categoría
Jefe de intervención	Empleado de explotación de mayor categoría
Equipo de intervención	Personal de explotación y mantenimiento
Equipo de alarma y evacuación	Personal de explotación y mantenimiento
Centro de control de emergencias	Sala de control

Canal de Isabel II gestión

Tirada:
Fecha edición:
Impreso en papel procedente de bosques bien gestionados
Nº Depósito Legal M-31735-2012
(Certificado FSC)

Santa Engracia, 125
28003 Madrid

900 365 365
www.canalgestion.es

Normas básicas de actuación en caso de emergencias

ETAP TORRELAGUNA

Canal de Isabel II gestión

Cuidamos el agua

ETAP TORRELAGUNA



PUNTO DE REUNIÓN EXTERIOR

PUNTO DE REUNIÓN INTERIOR

Prevenir incendios

Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado.

No sobrecargue ni manipule indebidamente las líneas eléctricas. No improvise fusibles. Evite el uso de enchufes múltiples.

No sitúe materiales combustibles próximos a puntos calientes, fuentes de alumbrado, calefacción, etc.

Tenga cuidado con la manipulación de productos inflamables. Almacénelos en un recinto apropiado, utilizando únicamente las cantidades imprescindibles.

Preste mucha atención cuando trabaje en procesos que originen llamas, chispas, etc. Estudie previamente el momento y lugar donde los vaya a realizar.

No obstaculice los recorridos y salidas de evacuación o el acceso a los medios de extinción. Deben estar siempre accesibles. Conozca su ubicación.

En caso de evacuación

En caso de activarse la señal de evacuación:

Atienda las instrucciones del equipo de alarma y evacuación.

Utilice la ruta de evacuación marcada y señalada.

Desaloje inmediatamente las instalaciones. Mantenga la calma y no se detenga en las salidas.

Diríjase al punto de reunión.

El personal ajeno a las instalaciones que se encuentre en ellas será controlado por los trabajadores de la plantilla que tengan conocimiento de su presencia.

Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos personales o a buscar a otras personas. Si sabe que alguien ha quedado atrás, comuníquelo al responsable de la evacuación.

Una vez en el exterior no vuelva a entrar por ningún motivo hasta que se lo indiquen.

En caso de emergencia

Se entiende por emergencia cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de los trabajadores.

Si detecta un incendio:

Mantenga la calma, actúe con decisión y no grite ni corra.

Avise de la situación de emergencia al equipo de intervención de la planta y siga sus instrucciones.

Espere indicaciones del mando. Póngase a sus órdenes y colabore.

Si el fuego es de pequeñas dimensiones y sabe cómo hacerlo, intente sofocar el fuego utilizando extintores portátiles.

En presencia de la electricidad:

Corte inmediatamente la corriente eléctrica utilizando los medios de protección necesarios.

Ataque el fuego con extintores de CO_2 o de polvo polivalente ABC.

Nunca utilice agua para intentar apagar el incendio de un cuadro eléctrico.

Si se encuentra atrapado por el fuego:

Aléjese del fuego y del humo cerrando las puertas que encuentre a su paso.

Tape las ranuras y aberturas alrededor de las puertas con trapos o similares. Si tiene agua cerca, mójelos.

Si se encuentra rodeado por el humo, trate de salir de la zona afectada gateando o arrastrándose por el suelo.

Si no puede salir, busque un cuarto con ventana al exterior y advierta de su presencia pidiendo auxilio.

En caso de derrame o fuga de productos químicos:

Avise de la situación de emergencia para identificar el reactivo químico que aparece.

No se acerque al área contaminada. Sólo se podrá acercar el personal preparado equipado con los equipos de protección individual adecuados, incluidos los equipos de respiración autónoma.

El resto del personal se mantendrá alejado de la zona afectada y en posición contraria a la dirección del viento.

El personal preparado acotará el área de influencia del vertido. Si es posible, intentará parar la fuga y canalizar el vertido mediante productos absorbentes compatibles (sepiolita, arena) o un neutralizante adecuado, intentando que el vertido no llegue a los desagües.

Los residuos generados se tratarán según las indicaciones o el procedimiento establecido por el gestor autorizado.